



Warszawa, 03.09.2021 r.

Do : WYKONAWCÓW

Postępowanie numer: 26.259.2021

Tryb: Procedura w trybie podstawowym – bez negocjacji

Na: Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej: instalacje i rozbudowa w Archiwum Akt Nowych w Warszawie - montaż klap oddymiających, wymiana stałego urządzenia gaśniczego i urządzenia w zakresie p.poż wraz z rozbudową instalacji hydrantowej

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą przekazuje treść pytań, które w dniu 26 i 31.08.2021 r. wpłynęły w niniejszym postępowaniu, - udziela wyjaśnień

Pytanie 1

Czy fakt zgłoszenia rozwiązania równoważnego zgodnie z zapisami SWZ rozdz. III pkt. 1 może być podstawą wydłużenia terminu prac?

Odpowiedź 1

Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych.

Odpowiedź 2

Tak, zgodnie z zapisami SWZ rozdz. III pkt. 1 ze zwróceniem uwagi na spełnienie warunków technicznych podanych w załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Czy w zakresie prac montażowych instalacji ppoż. są również prace remontowo budowlane związane z otworzeniem powierzchni ścian i posadzek

Odpowiedź 3

Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ - dokumentacji projektowej przy przejściach instalacjami przez ściany o odporności ogniowej Wykonawca musi zastosować atestowane rozwiązania aby zachować ich odporność ogniową.

Pytanie 4

Kto ponosi koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń

Odpowiedź 4

Zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ Wykonawca zapewnić ma utylizację wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowania robót.

Pytanie 5

Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. III pkt. 1,

„Wykonawca na czas prowadzenia prac zobowiązany jest do czasowego blokowania i odblokowywania, po zakończonych w danym dniu pracy, systemu detekcji pożaru w obszarze prowadzenia prac w danym dniu. W tym celu powinien współpracować z Zamawiającym oraz firmą serwisującą i obsługującą istniejący system sygnalizacji pożaru.”

Dlatego też prosimy o informację kto pokrywa koszty współpracy z firmą serwisującą. Zamawiający czy Wykonawca.

Odpowiedź 5

Wykonawca ponosi koszty współpracy z firmą serwisującą w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania systemu SSP w czasie prowadzenia prac.

Pytanie 6

Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. III pkt. 1,

„Prace mogą być prowadzone w dni robocze w godzinach 7.00 – 19.00. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac głośnych poza godzinami pracy urzędu, tj. po godz.16.15 z możliwością wydłużenia czasu do godzinnych nocnych, po wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym.”

Dlatego też prosimy o informację czy Zamawiający może zagwarantować możliwość prowadzenia prac w godzinach nocnych.

Odpowiedź 6

Podane w SWZ godziny prac wynikają z planu pracy ochrony budynku. Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować ich wydłużenia. Dopiero na podstawie wniosku Wykonawcy z podaniem konkretnych terminów prac, będzie w stanie wypowiedzieć się co do możliwości wydłużenia godzin prac montażowych.

Pytanie 7

Bylibyśmy zainteresowani wykonaniem usługi: Poprawa warunków ochrony p.poż: instalacje i rozbudowa w AAN - montaż klap oddymiających, wymiana stałego urząd. gaśniczego i urząd. w zakresie p.poż wraz z rozbudową inst. hydrantowe. Z kim można się skontaktować celem uzyskania dokładniejszych informacji ??


Odpowiedź 7

Zamawiający informuje że wszystkie niezbędne informacje w zakresie pytania Wykonawcy znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wprowadzone tym pismem wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem

DYREKTOR
Archiwum Akt Nowych

Mariusz Olczak